

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Иванченко Ирина Васильевна

Должность: ВРИО директора Филиала СГПИ в г Железноводске

Дата подписания: 13.07.2021 13:59:25

Уникальный программный ключ:

Ob4abb0b43d0cc480d84052f6b527da986dd0f14eb8cb146f4c465f527bea959



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
резвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городам Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Пятигорск, Калинина 83, инд. 357500, тел. (887933) 97-41-63, fax.(887933) 97-41-63,

e-mail: Pyatigorsk 77@bk.ru

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Железноводск

(место составления акта)

“ 20 ” февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

12:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 32

по адресу/адресам: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр-т Свободы, 14, пр-т. Свободы, 25,
пр-т. Свободы, 40.

на основании: Распоряжения № 32 от 26.01.2021 г. Главного государственного инспектора г. Пятигорска, г. Железноводска, г. Лермонтов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов УНД и ПР ГУ МЧС России по СК подполковника внутренней службы Зимницкого Дмитрия Александровича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование объектов защиты и их адреса).

Дата и время проведения проверки:

«20» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (2 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) ВРИО директора филиала СГПИ в г. Железноводске Иванченко И.В. 26.01.2021 г. 11ч00м./20.02.2021 г. 10ч00м.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор по пожарному надзору по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтову – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов подполковник внутренней службы Сердюкова Наталья Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ВрИО директора филиала СГПИ в г. Железноводске Иванченко Ирина Васильевна, специалист по охране труда Дудников Николай Петрович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Учебный корпус			
1.	Отделка пола на путях эвакуации выполнена из материала более высокого класса пожароопасности чем КМЗ, КМ4	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
2.	Пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением в соответствии с требованиями СП 52.13130.2016.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; СП 52.13130.2016. (Естественное и искусственное освещение); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
3.	Дверь архива не соответствует требованиям нормативных документов (не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
4.	Помещение архива не оборудовано системой автоматического пожаротушения	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; приложение А, табл. А.3 пп. 26 СП 5.13130.2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); п. 54 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
5.	Отсутствуют устройства для самозакрывания эвакуационных дверей (доводчики), (1,2 этаж Литер К).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 24 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	Специалист по охране труда Дудников Н.П.
6.	Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 16 пп. К Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	Специалист по охране труда Дудников Н.П.
7.	Монтаж систем и установок противопожарной защиты объекта выполнен с нарушениями требований нормативных документов.	ст. 37 ФЗ от 21.12.1994г ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; гл. 13 СП 5.13130.2009 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); п. 54 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
8.	Помещение здания не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) (отдел кад-	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; приложение А, табл. А.3 СП 5.13130.2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске


	ров).		
9.	Не представлен акт обработки занавесей сценической коробки (актовый зал).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 95 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
10.	Отсутствует декларация по пожарной безопасности.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст.4, ст. 64. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Специалист по охране труда Дудников Н.П.
11.	Не обеспечено свободное открывание эвакуационных выходов (изнутри без ключа).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 26 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
12.	Не представлена техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 54 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
13.	Не представлен акт проверки пожарного гидранта расположенного на территории центрального корпуса	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 48 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	Специалист по охране труда Дудников Н.П.
14.	Отсутствует указатель направления движения к пожарному гидранту.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 48 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	Специалист по охране труда Дудников Н.П.
15.	Отсутствует информационная табличка на месте расположения пожарного гидранта.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 48 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	Специалист по охране труда Дудников Н.П.
Общежитие			
16.	Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; приложение А, табл. А.1 пн. 6.1 СП 5 13130 2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
17.	Не обеспечена передача сигнала при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 37 ФЗ от 21.12.1994г ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
Базовая школа			
18.	Отделка стен на путях эвакуации выполнена из материала более высокого класса пожароопасности чем КМ0, КМ1.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
19.	Не обеспечена передача сигнала при срабатывании автоматической установки по-	ст. 37 ФЗ от 21.12.1994г ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной	филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске

<p>жарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>защиты» (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).</p>	
---	--	--

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.

-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение №32 от 26.01.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
подполковник внутренней службы
Сердюкова Наталья Александровна.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«20» февраля 2021 г.

М.Л.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ВрИО директора филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске
Иванченко Ирина Васильевна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется)



(подпись)

М.Л.П.

«20» февраля 2021 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)