

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Иванченко Ирина Васильевна  
Должность: ВРИО директора Филиала СГПИ в г Железноводске  
Дата подписания: 13.07.2021 13:59:25  
Уникальный программный ключ:  
0b4abb0b43d0a4c4b1e1186d0e0b0c49e2



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
г. Пятигорск пр. Калинина, 83, (357500) тел. 8 (8793) 97-41-63 e-mail: pyatigorsk77@bk.ru,  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание №32/1/27**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ" В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального  
предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

«20» февраля 2021 года проведено мероприятие по надзору старшим инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтову УНД и  
ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковником внутренней службы Сердюковой Н.А.  
(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору,  
в отношении: филиала ГБОУ ВО СГПИ в Железноводске.

расположенного по адресу г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр-т Свободы, 14, пр-т. Свободы, 25,  
пр-т. Свободы, 40.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: ВРИО директора филиала СГПИ в г. Железноводске Иванченко И.В., специалист по  
охране труда Дудников Н.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо  
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по  
надзору:

№ пре-дпи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<b>Учебный корпус</b>				
1.	Отделку пола на путях эвакуации выполнить из материала более высокого класса пожароопасности чем КМЗ, КМ4.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.08. 2021 г.	
2.	Пути эвакуации оборудовать эвакуационным освещением в соответствии с требованиями нормативных документов.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; СП 5 13130 2016. (Естественное и искусственное освещение); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»).	09.08. 2021 г.	

3.	Дверь архива выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов (противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».	09.08. 2021 г.	
4.	Помещение архива оборудовать системой автоматического пожаротушения	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; приложение А, табл. А.3 пп. 26 СП 5 13130 2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); п. 54 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
5.	Двери эвакуационных выходов оборудовать устройствами для самозакрывания (доводчиками), (1,2 этаж Литер К).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 24 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
6.	Исключить хранение горючих материалов под лестничным маршем.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 16 пп. К Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
7.	Монтаж систем и установок противопожарной защиты объекта выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.	ст. 37 ФЗ от 21.12.1994г ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; гл. 13 СП 5.13130.2009 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); п. 54 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
8.	Помещение здания оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) (отдел кадров).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; приложение А, табл. А.3 СП 5 13130 2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274).	09.08. 2021 г.	
9.	Представить акт обработки занавесей сценической коробки (актовый зал).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 95 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
10.	Разработать декларацию по пожарной безопасности.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст.4, ст. 64. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	09.08. 2021 г.	
11.	Обеспечить свободное открывание	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 26	09.08. 2021 г.	

	эвакуационных выходов (изнутри без ключа).	Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).		
12.	Представить техническую документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 54 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
13.	Представить акт проверки пожарного гидранта расположенного на территории центрального корпуса	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 48 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
14.	Установить указатель направления движения к пожарному гидранту со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 48 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
15.	Установить информационную табличку на месте расположения пожарного гидранта.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 48 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (от 16.09.2020 № 1479).	09.08. 2021 г.	
<b>Общежитие</b>				
16.	Здание оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; приложение А, табл. А.1 пп. 6.1 СП 5 13130 2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274).	09.08. 2021 г.	
17.	Обеспечить передачу сигнала при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 37 ФЗ от 21.12.1994г ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	09.08. 2021 г.	
<b>Базовая школа</b>				
18.	Отделку стен на путях эвакуации выполнить из материала более	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-	09.08. 2021 г.	

	высокого класса пожароопасности чем КМ0, КМ1.	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
19.	Обеспечить передачу сигнала при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 37 ФЗ от 21.12.1994г ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274); ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	09.08. 2021 г.	


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Пятигорск, Железноводск,  
Лермонтов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
подполковник внутренней службы Сердюкова Н.А.  
(фамилия, инициалы инспектора по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«20» февраля 2021 г.

М.Л.П.\*

ВрИО директора филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске  
Иванченко Ирина Васильевна.  
(должность, фамилия, инициалы)

«20» февраля 2021 г.

М.Л.П.\*

